



OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
obwody projektowane - samoczynne wyłączenie zasilania
w układzie TN-S oraz wyłącznik różnicowoprądowy

UWAGA:
- rozdzielnicę wykonać jako nawną z dwiema pełnymi,
- w rozdzielniczy pozostawić rezerwę min. 30% miejsca

nazwa i adres obiektu budowlanego:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY położony przy ul. Przemysłowej, w Czyżewie	nr rys. E-17
		data: 30.06.2019
nazwa rysunku:	P.W. SCHEMAT TABLICZY TK	skala: - : - -
autor projektu specjalność: inst. elektr.	mgr inż. ROBERT GRODZKI nr upr. PDL/0101/POOE/06	podpis:
sprawdzający specjalność: inst. elektr.	mgr inż. TOMASZ SUROWIEC nr upr. PDL/0101/POOE/07	podpis: